



כבאות והצלה לישראל

אגף הגנה מאש
מחוז צפון – תחנת גליל גולן



יום חמישי י"ד סיון תשפ"ד
20/06/2024
מס' תיק: 5133-4
סימולין: 2024/000044416

לכבוד

המרכז הארצי לפיתוח מקומות קדושים. העצמאות 36, מגדל העמק

א.ג.ג.,

הנדון: דו"ח ליקויים בעקבות ביקורת לבדיקת סידורי בטיחות אש בעסק/בנכס שאינו טעון רישוי

שם הלקוח: המרכז הארצי לפיתוח מקומות קדושים (מס' מזהה לקוח: 580151637)
שם העסק/הנכס: הילולת התנא רבי יונתן בן עוזיאל אזור עמוקה
בעל העסק/האחראי לנכס:

ייעוד: 07-קבוצה 7 - עינוג ציבורי, נופש וספורט - 07.07- עינוג ציבורי - 07.07 ה-אמפיתאטרון, מקום אחר לעריכת ארועי תרבות בידור וספורט תחת כיפת השמים שנועדו ל-500 משתתפים או יותר. - 07.07 ה-03-אירוע חד פעמי
דרגת סיכון: דרגה 4

מהות התיק: אירוע חד פעמי תחת כיפת השמיים הילולת התנא רבי יונתן בן עוזיאל באזור עמוקה-יער ביריה אשר ייתקם בתאריכים הבאים:

01/07/2024 יום ב' בשעה 18:00 עד 02/07/2024 יום ג' בשעה 21:00 צפי קהל לערך לאורך 24 השעות כ-5000 איש לפי ישראל דרעי מהמקומות הקדושים היו כ-2 פיקים -פיק ראשון ביום ב' מ-21:00 עד 03:00 לפנות בוקר--פיק שני יום ג' מ-15:00 עד 21:00 סדר כמות האנשים לא ידוע "זמן מלחמה"
הארוע יכלול עליה לתפילה בלבד בקבר התנא יונתן בן עוזיאל+היה משאית מים לחלוקת מים בלבד ברחבת החנייה אספלט+תהיה בנוסף רחבת כורכר לרכבים ואוטובוסים
כתובת המקום: רבי יונתן בן עוזיאל, עמוקה. קבר התנא רבי יונתן בן עוזיאל אזור עמוקה-יער ביריה.

1. פרטי הביקורת:

מבצע הביקורת: אדרי יעקב

תאריך הביקורת: 20/06/2024

סוג הביקורת: ביקורת תקופתית

מלווה מטעם הלקוח: ישראל דרעי

ערך לחישוב שובר: 5000 (מ"ר/ק"מ/מספר משתתפים).

2. פרטי סידורי בטיחות אש:

להלן הדרישות והאישורים הנדרשים כחלק מהתנאים לקבלת אישור מטעמנו:

#	תאור דרישה	הערות המפקח
1	מטפה אבקה 6 ק"ג. הערה: יותקנו בהתאם לדרישות המפורטות בת"י 129	יש להציב מטפי כיבוי אש מסוג אבקה 6 ק"ג

עמוד 1

מס' תיק: 5133-4, סימולין: 2024/000044416

שעות מענה טלפוני וקבלת קהל ניתן למצוא באתר הכבאות בכתובת: www.102.gov.il

גלאי עשן מציל חיים



כבאות והצלה לישראל

אגף הגנה מאש
מחוז צפון – תחנת גליל גולן



#	תאור דרישה	הערות המפקח
	חלק 2 מטפים מיטלטלים; ובמקומות הבאים: 1. כאשר קיימת במה עד 100 מ"ר - 2 יח'; 2. כאשר קיימת במה מעל 100 מ"ר - 4 יח'; 3. במבנים ארעיים ואוהלים בשטח כולל עד 400 מ"ר - 5 יח'; 4. במבנים ארעיים ואוהלים בשטח כולל מעל 400 מ"ר - 10 יח'. 5. ליד גנראטור / לוח חשמל ראשי / נוזלים דליקים - תוצב לפחות מטף אבקה 6 ק"ג אחד בצמוד לכל מוקד; 6. לכל שני דוכנים צמודים יותקן מטפה אבקה 3 ק"ג-1 יח', במידה והמרחק בין הדוכנים עולה על 3 מטר יותקן מטפה אבקה 3 ק"ג לכל דוכן; 7. 2 מטפה אבקה 6 ק"ג בקרבת מקום הכנה לירי זיקוקין וכן בקרבת מקום ירי הזיקוקין.	הערות המפקח: במקומות הבאים: 1--אזור רחבת חנייה האספלט-4 מטפים 2--אזור רחבת חנייה כורכר רכבים/אטובוסים-4 מטפים 3--מבנה קבר התנא יונתן בן עוזיאל-2 מטפים 4--גנרטור-1 מטפה (לכל גנרטור בנפרד) --הנושא יבחן ויבדק ביום הארוע בהתאם
2	כניסות חירום ודרך מעבר לרכב ביטחון; יהיו פנויים מכול מכשול בכל זמן האירוע לצורך פעילות כיבוי והצלה.	באחריות מנהל הארוע ומארגן הארוע ליישום הדרישה
3	התקנת מערכת למסירת הודעות (כריזת חירום) בהתאמה לנקבע בתקן ישראלי ת"י 1220 חלק 3; המערכת הקיימת תהיה בהתאמה לתקן או מפרט על פיו היא הותקנה.	יש להגיש אישור תקינות למערכת הכריזה אשר תותקן במקום
		(יש להציג על גבי טופס אחיד מס' 6 ראה באתר 102 כבאות והצלה טפסים אחידים) --האישור ימסר ביום הארוע לידי קצין כיבוי אש או מפקח בטיחות אש
4	ברז כיבוי 3" - בספיקה שלא תפחת מ- 450 ליטר/ דקה בלחץ שאירי של 1.4 בר; 1. תותקן במרחק שלא יעלה על 100 מטר מהבמה/ סיכוי אש: כגון, במבנים ארעיים ואוהלים בשטח כולל שמעל 400 מ"ר; ליד כל ברז כיבוי יהיה ארון כיבוי שיכיל ציוד הבא: א) 4 זרנוקי 2'; ב) מזנק 2'; ג) מעבר שטורץ 2'-3'; ד) גלגל לפתיחת ברז השריפה 2. ובפריסה הבאה: בהיקף אזור מגודר כך שמרחק בין 2 ברזים לא יעלה על 80 מטר.	1. במתחם החניה האספלט הותקן ברז שריפה 3" 2. יש להתקין ארגז ציוד בצמוד לברז אשר יכיל: 2 זרנוקים 2", מזנק 2", מעביר מ-3 ל-2", מפתחות שטורץ, גלגל פתיחה של ברז 3"





כבאות והצלה לישראל

אגף הגנה מאש
מחוז צפון – תחנת גליל גולן



#	תאור דרישה	הערות המפקח
		3. --הנושא יבחן ויבדק ביום הארוע בהתאם
5	רכב כיבוי ; 1. חובה כאשר אירוע מתקיים במבנים ארעיים ואוהלים בשטח כולל שמעל 400 מ"ר. 2. במקרים בהם מחליט מפקד תחנה אזורית שיש סיכוני אש מיוחדים ואחרים	האירוע יאובטח ע"י כבאית + צוותי לוחמי אש
6	המחזיק אחראי לניכוש העשבים ופינוי כל פסולת דליקה מתחום המתקן ומסביבו ברוחב 5 מטר ; ברדיוס של 10 מטרים לפחות מממתקן ההדלקה.	יש לנכש ולחרמש את העשביה והצמחייה היבשה מסביב למתחם הארוע רחבות חנייה אספלט+כורכר+ציר שביל העליה לקבר התנא יונתן בן עוזיאל+ציר כביש הגישה במרחק עד 5 מ' --הנושא יבחן ויבדק ע"י קצין היערות והחורש אילן נחמיאס
7	הדרכת עובדים תבוצע על-ידי מי שמתקיים בו אחד מאלה : (א) עבר השתלמות "ממונים לבטיחות אש" והשתלמות "מדריך בטיחות" במוסד שהוכר על ידי משרד הכלכלה והתעשייה או מרכז הדרכה אזרחי המוכר על ידי רשות הכבאות וההצלה ; (ב) סיים קורס מדריכים במכללה הלאומית לכבאות והצלה ועבד באיגוד ערים או במחלקה לשירותי כבאות ברשות מקומית או ברשות הארצית לכבאות והצלה, לפחות 8 שנים ברציפות. (ג) עובד רשות כבאות שהוא בוגר קורס מדריכים מטעם בית הספר הארצי לכבאות והצלה או בוגר מכללה הלאומית לכבאות והצלה או אושר על ידי מפקד המחוז לביצוע הדרכות לגורמי חוץ, ומונה לכך בהתאם להוראת השעה שפורסמה על ידי אגף ההדרכה ברשות הכבאות וההצלה. (ד) מי שאושר ע"י נציב הכבאות לאחר שהציג מסמכים המעידים על הכשרתו וניסיונו. (ה) מהנדס רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים במדור בטיחות אש ומניעתה. העובדים בעסק יעברו הדרכה בתחום בטיחות אש, אשר תכלול, בין השאר, את הנושאים הבאים : מושגים בסיסיים בהתנהגות האש ; סיווג שריפות (סיכונים ומניעתם בהתאם לסקר סיכונים מקומי) העשן וסכנותיו ; נוהל תגובה לאירוע חירום, כולל דרכי התקשרות לגורמים הרלוונטיים ; הפעלת אמצעי הכיבוי בשעת אירוע ; כללי התנהגות בשעת שריפה והוראות להימלטות/הישרדות ; כיבוי אדם בוער ; סיור להכרת עמדות הכיבוי ויציאות החירום ; תרגול מילוט עובדים בשעת שריפה ; תרגול מעשי בהפעלת מטפים ; גלילונים ועמדות כיבוי ; במפעלים עם חומ"ס - כללי התנהגות באירוע חומ"ס(בנוסף) .	(יש להציג על גבי טופס אחיד מס' 14 ראה באתר 102 כבאות והצלה טפסים אחידים) --האישור ימסר ביום הארוע לידי קצין כיבוי אש או מפקח בטיחות אש
8	1. אוהלים , מבנים מיריעות, יריעות הצללה, וילונות ובדים יעמדו בתקן ישראלי ת"י 5093 ; 2. מבנים קלים יעמדו בתקן ישראלי ת"י 921	יש להסיר את היריעה הלבנה החוצצת בשביל העלייה לקבר התנא יונתן בן עוזיאל אינה עומדת בדרישה של ת"י 5093 --חל עליכם להתקין יריעה בהתאם העומדת בת"י 5093 , ויש להציג אישור הצהרה בכתב בנדון ע"י הספק+צירוף של תעודת המעבדה של היריעה עפ"י





כבאות והצלה לישראל

אגף הגנה מאש
מחוז צפון – תחנת גליל גולן



#	תאור דרישה	הערות המפקח
		ת"י 5093
		--האישור ימסר ביום הארוע לידי קצין כיבוי אש או מפקח בטיחות אש
9	יזם האירוע / יועץ / מהנדס בטיחות יגיש לבדיקה תכנית בטיחות אש שתכלול תרשים מתחם האירוע (תכנית פיתוח שטח), בקנה מידה 1:250 על גביו יפורטו הנושאים הבאים: 1. שטח הנכס וגבולותיו; 2. הדרכים הגובלות עם הנכס; 3. כל בניין הנמצא במרחק 10 מטר מגבולות הנכס; 4. הפרעות לפעילות רכבי כיבוי; 5. יסומנו דרכי הגישה לרכבי כיבוי; 6. קווי צנרת המים וקוטרם, מיקום ברזי הכיבוי אש וברזי הסנקה ומגופים; 7. אמצעי כיבוי וסידורי מניעת דליקות; 8. חומרים דליקים ושימוש בגפ"מ; 9. מתקני חשמל; 10. דרכי מילוט מאש; 11. אפיון הפעילות במתחם; 12. לתרשים תצורה תכנית הבטיחות אש (הנחיות תכנון) של יועץ הבטיחות לאירוע; 13. באירועים בשטח גדול יש להגיש תכנית סביבה בקנ"מ 1:1000 / 1:500	יש להגיש תכנית בטיחות אש של הארוע הנוכחי בהתאמה למופיע בתיאור הדרישה הגשה אלינו למדור בטיחות אש גליל גולן במייל בקובץ DWF --התוכנית תבחן ותבדק בהתאם, וייתכנו דרישות נוספות
10	אזור מגודר מחוץ לבניין; באזור מגודר מחוץ לבניין, שאינו מקורה, יהיו שתי דרכי מוצא לפחות (לצורך מילוט מאש), נפרדות ומרוחקות זו מזו בשיעור של לפחות שליש אורך האלכסון של האזור המגודר; בעבור תפוסה גדולה מ-6000 אנשים יהיו 3 דרכי מוצא לפחות, בעבור תפוסה גדולה מ-9000 אנשים יהיו 4 דרכי מוצא לפחות.	1. במידה ויוגדר אזור מגודר לקהל, מספר היציאות יהיה לפחות 2 יציאות ובהתאמה למופיע בהערות הדרישה 2. ייבדק ביום האירוע
11	שילוט; יותקנו שלטים שבהם נכתב: "יציאה" או "יציאת חירום" מעל פתחי היציאה. יותקן שילוט מורה על מעברים המוליכים ליציאה. יותקן שילוט תקני לציון לוח חשמל, עמדות כיבוי אש, מתקני בטיחות.	יש להתקין בהתאם למופיע בהערות לדרישה

רשימת אישורים נדרשים

#	תאור דרישה	הערות הדרישה	תקינות	הערות המפקח
1	מהנדס/יועץ בטיחות אש: אישור ליישום נספח תיאור אמצעים לבטיחות אש; ובמידה ונידרש: 1. אישור מעיד על תקינות מערכת מתקן ההדלקה 2. קיום תנאי ההדלקה: נכוש עשביה, מרחקי בידוד, כבלי חשמל וכו'	ובמידה ונידרש: 1. אישור מעיד על תקינות מערכת מתקן ההדלקה 2. קיום תנאי ההדלקה: נכוש עשביה, מרחקי בידוד, כבלי חשמל וכו'	לא הוגש אישור	יש להגיש אישור מהנדס / יועץ בטיחות לאירוע הנוכחי --האישור ימסר ביום הארוע לידי קצין כיבוי אש או מפקח בטיחות אש
2	אישור כי מערכת החשמל המותקנת במקום, נבדקה ונמצאה תקינה בהתאמה לחוק החשמל התשי"ד-1954 (להלן - חוק החשמל) ותקנותיו, כולל תאורות החירום המותקנות במקום. על האישור לכלול התייחסות למיקום ותקינות מפסק חשמל ראשי לשעת חירום וטבלה המפרטת את מיקום לוחות חשמל, מספרם ואת גודל האמפר של כל לוח. האישור יינתן על-ידי בעל רישיון לעבודות חשמל לפי חוק החשמל, אשר רשאי לתת אישור כאמור, בהתאם לסוג רישיונו. נדרש להגיש את האישור על גבי טופס ייעודי / טופס מקוון ניתן להוריד מאתר כבאות טופס מס 3, טופס מס' 8 לפי עניין	כולל התייחסות לתקינות גנרטור.	לא הוגש אישור	יש להציג ביום הארוע הנוכחי אישור בדיקה של חשמלאי בודק למכלול מערכת החשמל של מתחם הארוע הנוכחי (יש להציג על גבי טופס אחיד מס' 3 ראה באתר 102 כבאות והצלה טפסים אחידים)





כבאות והצלה לישראל

אגף הגנה מאש
מחוז צפון – תחנת גליל גולן



#	תאור דרישה	הערות הדרישה בייעוד	תקינות	הערות המפקח
	https://www.gov.il/he/Departments/General/forms_2019 ; כולל התייחסות לתקינות גנרטור.			
3	אישור תחזוקאי / מבקר מטפים בהתאם לסוג המטפה כפי שנדרש בת"י 129 חלק 1. נדרש להגיש את האישור על גבי טופס ייעודי / טופס מקוון ניתן להוריד מאתר כבאות טופס מס' 2 https://www.gov.il/he/Departments/General/forms_2019		לא הוגש אישור	יש להציג אישורי בדיקה תקינה למטפי הכיבוי אש אשר ברשות הארוע הנוכחי ע"י תחזוקאי מוסמך עפ"י ת"י 129 (יש להציג על גבי טופס אחיד מס' 2 ראה באתר 102 כבאות והצלה טפסים אחידים) --האישור ימסר ביום הארוע לידי קצין כיבוי אש או מפקח בטיחות אש
4	אישור של מבצע הדרכה, על ביצוע הדרכה לעובדי העסק/ נכס בתחום בטיחות אש. נדרש להגיש את האישור על גבי טופס ייעודי / טופס מקוון ניתן להוריד מאתר כבאות טופס מס' 14 https://www.gov.il/he/Departments/General/forms_2019		לא הוגש אישור	יש להציג אישור ביצוע הדרכה לצוות חירום של הארוע אשר ברשות המקומות הקדושים ע"י ממונה בטיחות באש או מדריך כיבוי אש מוסמך (יש להציג על גבי טופס אחיד מס' 14 ראה באתר 102 כבאות והצלה טפסים אחידים) --האישור ימסר ביום הארוע לידי קצין כיבוי אש או מפקח בטיחות אש

3. הערות והתניות:

4. זרכי יצירת קשר :

- טלפון לבירורים : *4964
- שליחת מסמכים ואישורים :
- א. בפקס : 03-5143259
- ב. בדואר אלקטרוני למוקד השירות : tservice@102.gov.il
- ג. באופן מקוון : באמצעות שירות 'תיק בקליק' בכל שעות היממה. לפרטים ולהרשמה לחצו [כאן](#)

5. סיכום והבהרות:

- 5.1. באחריות בעל העסק/נכס לפעול ללא דיחוי לביצוע הדרישות ולתיקון כל הליקויים, ועדכון כבאות והצלה לישראל על כך.
- 5.2. בעניין השגות לנכס שאינו טעון רישוי :





כבאות והצלה לישראל

אגף הגנה מאש מחוז צפון – תחנת גליל גולן



הננו להביא לידיעתך כי באפשרותך להגיש השגה על דרישה לתיקון ליקויים לפי סעיף 50(ב) לחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה וזאת בתוך 30 ימים מיום קבלת הדרישות לתיקון הליקויים.
* מובהר כי הגשת השגה/בקשה כאמור, אינה מתלה את תוקף מסמך זה.

לכניסה לטפסי השגה מקוונים הכוללים דברי הסבר :

[השגה ראשונה לנכסים שאינם טעוני רישוי](#)

[השגה שניה לנכסים שאינם טעוני רישוי](#)

5.3. בעניין השגות לעסק טעון רישוי :

הננו להביא לידיעתך כי באפשרותך להגיש השגה/בקשה לביטול דרישה לתיקון ליקויים בהתאם למקורות הבאים, לפי העניין :

- השגה על מסמך או תנאי שנדרש בדוח זה, לרבות תנאי שנקבע במפרט אחיד ולמעט תנאי או מסמך שנקבע בחיקוק לפי סעיף 5ג7 לחוק רישוי עסקים ותקנה 11ד לתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), התשס"א-2000 וזאת תוך 30 יום מקבלת הדרישה או ההחלטה שעליה הוגשה ההשגה.
- בקשה לביטול דרישה לתיקון ליקויים לפי סעיף 8ד(ח) לחוק רישוי עסקים זאת תוך 14 יום מיום קבלת הדרישות לתיקון הליקויים.

* מובהר כי הגשת השגה/בקשה כאמור, אינה מתלה את תוקף מסמך זה.

לכניסה לטפסי השגה מקוונים הכוללים דברי הסבר, לחצו [כאן](#)

5.4. מובהר כי בגין אי ביצוע דרישה לתיקון ליקויים ניתן יהיה לנקוט נגד העסק/הנכס ובעליו בהליכים לפי כל דין.

5.5. לגבי עסק הפועל מכוח רישיון עסק או היתר לפי חוק רישוי עסקים - דו"ח זה מהווה גם דרישה לתיקון ליקויים כאמור בסעיף 8ד(ז) לחוק רישוי עסקים. בכלל האמור, אי קיום הדרישה לתיקון ליקויים כנדרש לעיל, מהווה עבירה לפי סעיף 14(א)(3) לחוק רישוי עסקים שעונשה קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן - חוק העונשין) ואם עובר העבירה הוא תאגיד - כפל קנס כאמור. היתה העבירה בסעיף 2 לעיל עבירה נמשכת, רשאי בית המשפט להטיל קנס נוסף לכל יום שבו נמשכה העבירה בהתאם לסעיף 14(א)(2) לחוק רישוי עסקים.

5.6. למען הסר ספק מסמך זה אינו מהווה אישור או אי מתן אישור כבאות להפעלת המקום ואישור/אי מתן אישור יופיעו במסמך נפרד. באחריות האחראי להפעיל את העסק/נכס לאחר קבלת אישור כבאות ובהתאם לדרישות לפי כל דין.

5.7. אין באמור במסמך זה כדי לגרוע מסמכויות כבאות והצלה לישראל על-פי כל דין, לרבות הסמכות לסרב לבקשת רישיון/היתר, לבטל את אישורה ו/או לבטל או להתלות רישיון/היתר.

5.8. מובהר כי דרישות הכבאות מתייחסות לסידורי בטיחות האש הבסיסיים והחיוניים לצמצום הסכנה לחיים ולרכוש באירוע כבאות והצלה, וביצוען אינו מבטיח מניעת דליקות ונזקיהן. אין במסמך זה או בסמכות לבצע ביקורות כבאות והצלה בעסק/נכס מעת לעת, כדי לגרוע מאפשרות בעל העסק/נכס לבחון ולהוסיף סידורי בטיחות אש, ובאחריות בעל העסק/נכס להפעיל את העסק בכל עת תוך נקיטת והתקנת סידורי בטיחות אש והצלה ההולמים את היקף הפעילות בעסק/נכס, רמת הסיכון הנובעת מאופי הפעילות בעסק/נכס, ממספר השוהים בו, ממיקומו, שטחו ולפי כל דין, ולכל הפחות לפי דרישות הכבאות.

העתקים :



כבאות והצלה לישראל

אגף הגנה מאש
מחוז צפון – תחנת גליל גולן



ישראל דרעי

המרכז הארצי לפיתוח מקומות קדושים, הילולת התנא רבי יונתן בן עוזיאל אזור עמוקה

